

Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny  
44-360 Lubomia ul. Korfantego 71  
NIP: 647-23-05-566  
tel.(032)4518438  
zwk@lubomia.pl  
d.mrozek@lubomia.pl

Lubomia dn.23.07.2020r.

## **ZAPYTANIE OFERTOWE**

**Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup wraz z dostawą studni wodomierzowych z armaturą.**

Postępowanie o wartości poniżej 30 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

### **I. ZAMAWIAJĄCY**

Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny  
44-360 Lubomia  
ul. Korfantego 71  
NIP: 647-23-05-566  
tel.(032)4518438  
zwk@lubomia.pl  
d.mrozek@lubomia.pl

### **II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do siedziby Zakładu fabrycznie nowych studni wodomierzowych wraz z armaturą towarzyszącą celem zabudowy na sieci działania ZWK Lubomia.

Ilość zamawianych przedmiotów:

- studnia wodomierzowa – 7 szt
- zasuwa kołnierзова DN 100 miękkouszczelniona do zabudowy w gruncie – 14 szt
- tuleja kołnierзова PE100 SDR11 Ø 110 z kołnierzem stalowym galwanizowanym PN16 – 42kpt
- uszczelka gumowa płaska DN 100 wzmocniana – 42 szt
- wąż żeliwny z wypełnieniem betonowym B125 z zamkiem – 7 szt
- nasuwka ciśnieniowa PVC 110 PN10 – 14 szt

2. Wymagania szczegółowe dla oferowanych studni wodomierzowych:

- Studnia wodomierzowa min DN 1000. Podstawa studni wzmocniona, z integralnymi stopniami, włącznie z podestem do montażu wodomierza DN100, przejścia przez ściany studni systemowe szczelne dla rury PE Ø110. Studnia powinna posiadać łatwy i wygodny dostęp do wnętrza studni i samego wodomierza (za pomocą wjazdu rewizyjnego DN 600. Wjazd max. Kl. D (możliwość zabudowy innego wjazdu zgodnie z sytuacją lokalizacyjną). Studnia musi być zabezpieczona przed wyporem wód gruntowych.

3. Wymagania szczegółowe dla materiałów:

- aktualna deklaracja zgodności
- aktualny atest higieniczny dotyczy materiałów które będą miały styczność z medium (woda)
- gwarancja producenta min 12 m-cy

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z części zamówienia

### **III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA ORAZ PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIENIE**

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r.

Termin dostawy od dnia pisemnego złożonego zamówienia – 7 dni

Termin płatności zostanie uzgodniony w umowie jednak nie krótszy niż z 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT.

#### IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna być:

- sporządzona w języku polskim
- posiadać datę sporządzenia
- zawierać pełną nazwę oferenta jego adres lub siedzibę, numer telefonu, numer NIP
- cena – podana w PLN z rozbićciem na cenę netto, brutto, VAT
- opis parametrów poszczególnych asortymentów
- zawierać wyliczenie na podstawie poniżej zamieszczonego wzoru

Wzór załącznika do oferty dotyczący przedmiotów zamówienia:

L.p.	Asortyment	Ilość szt./kpt	Cena netto/szt.	Wartość Netto Łącznie	Wartość podatku VAT	Wartość brutto łącznie	Gwarancja
1.	Studnia wodomierzowa	7 szt					
2.	Zasuwa kołnierзова DN 100	14 szt					
3.	Tuleja kołnierзова PE Ø110 z kołnierzem	42 kpt					
4.	Uszczelka gumowa DN100	42 szt					
5.	Właz żeliwny B125	7 szt					
6.	Nasuwka ciśnieniowa PVC Ø110 PN10	14 szt					
	SUMA						

#### V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERTOWE

1. Oferty należy składać pisemnie lub osobiście w siedzibie firmy (44-360 Lubomia ul. Korfantego 71) lub za pośrednictwem poczty, bądź elektronicznie na adres: [zwk@lubomia.pl](mailto:zwk@lubomia.pl)
2. Termin składania ofert do 06.08.2020 r. godz. 12.00
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

#### VI. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Dawid Mrozek pod numerem telefonu 606826980 oraz adresem email: [d.mrozek@lubomia.pl](mailto:d.mrozek@lubomia.pl)

Kierownik Zakładu  
Wodociągowo-Kanalizacyjnego  
  
mgr inż. Dawid Mrozek