

Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny  
44-360 Lubomia ul. Korfantego 71  
NIP: 647-23-05-566  
tel.(032)4518438  
zwk@lubomia.pl  
[d.mrozek@lubomia.pl](mailto:d.mrozek@lubomia.pl)

Lubomia dn.30.07.2020r.

**Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu**

**Dotyczy: postępowania pod nazwą „wykonanie prac remontowych w zbiornikach wody w Syryni”.**

W związku z wpływem do zamawiającego w dniu 29.07.2020 r. zapytań do ogłoszenia zamawiający podaje treść zapytań z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający udostępni przyłączy energetyczne do wykonania prac budowlanych w środku budynku? Wykonawca wymaga zabezpieczenia w energię elektryczną na poziomie 40kW.

Odpowiedź:

**Zamawiający nie udostępni przyłącza energetycznego na potrzeby wykonania prac budowlanych. Zamawiający nie dysponuje przyłączem o zabezpieczeniu min 40kW. Zasilenie w energię elektryczną wliczyć w wartość realizacji zadania.**

Pytanie 2:

Czy rozliczenie za energię elektryczną należy uwzględnić w cenie?

Odpowiedź:

**Tak koszt energii elektrycznej wliczyć do wartość realizacji zadania.**

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dysponuje punktami czerpalnymi wody umożliwiającymi podpięcie i wykonanie niezbędnych prac (w tym czyszczenia)?

Odpowiedź:

**Tak zamawiający posiada na terenie punkty poboru wody w postaci hydrantu nadziemnego DN80 oraz kurka czerpalnego zlokalizowanego w studni wodomierzowej DN20.**

Pytanie 4:

Czy rozliczenie za zużycie wody należy uwzględnić w cenie?

Odpowiedź:

**Nie należy ujmować kosztów zużytej wody do kosztów realizacji zadania koszt po stronie zamawiającego.**

Pytanie 5:

Czy Zamawiający zapewni zaplecze kontenerowe oraz WC

Odpowiedź:

**Zamawiający nie zapewni w miejscu realizacji inwestycji zaplecza kontenerowego oraz WC.**

Kierownik Zakładu  
Wodociągowo-Kanalizacyjnego  
  
mgr inż. Dawid Mrozek