

Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny
44-360 Lubomia ul. Korfantego 71
NIP: 647-23-05-566
tel.(032)4518438
zwk@lubomia.pl
d.mrozek@lubomia.pl

Lubomia dn.15.09.2022r.

- do wszystkich Wykonawców-

Dotyczy: zapytania ofertowego na wykonanie prac związanych z zadaniem p.n.: „PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W SYRYNI, W REJONIE SKRZYŻOWANIA UL. POWSTAŃCÓW ŚL. I UL. BUKOWSKIEJ”.

Zmawiający: Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny 44-360 Lubomia ul. Korfantego 71 przekazuje odpowiedź na zapytanie telefoniczne dotyczące treści SWZ oraz dokumentacji projektowej:

Pytanie 1: Czy zamawiający dopuści zabudowę rur polietylenowych PE-HD, PE100RC, SDR11 zamiast zaprojektowanych rur polietylenowych PE-HD, PE100RC, SDR11 z wbudowaną wkładką detekcyjną.

Odpowiedź 1: Tak zamawiający dopuści zaproponowane rury bez wkładki detekcyjnej.

Pytanie 2: Czy zamawiający dopuści ofertę wypisaną ręcznie i przesłaną elektronicznie bez podpisu elektronicznego

Odpowiedź 2: Tak

Pozostałe zapisy zapytania jak również termin składania ofert pozostają bez zmian